



ANÁLISE DE ÁGUA DE CONSUMO INFORMAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DE VALOR(ES) PARAMÉTRICO(S)

Amostra nº 20082628

Tipo de Amostra: Água consumo, tratada
 não tratada

Data de entrada: 23 / 12 /2008
 Data de colheita: 23 / 12 /2008
 Refª do Cliente: 27-I.1
 Amostragem por: AEMITEQ
 Cliente

(cliente)

Associação de Captação do Outeiro da Ranha
 Rua Santa Clara, nº 17-Outeiro da Ranha
 3105-412 VERMOIL

Junta de Freguesia de Vermoíl
 Entrada/Saída em 23/12/08
 Nº 713

AFIXAR NITÁ + SITE

Data de informação do incumprimento: 23 /12 /2008

*Examinar / ASSOCIACAO
 a emp 2008-12-24*

Ex.mos Senhores

Conforme determina o IRAR – Instituto Regulador da Água e dos Resíduos, vimos informar-vos que a amostra de água de consumo acima identificada revelou valor(es) que viola(m) o(s) Valor(es) Paramétrico(s) estabelecido(s) pela legislação em vigor conforme se indica na tabela seguinte.

Parâmetro	Valor medido	Valor Paramétrico	Expressão do resultado	Data de conclusão
pH	5,8	6,5 – 9	Unidades pH	23/12/08
[Notas]				
Cliente contrata amostragem ao LMA/FMUC				

Mais se informa que deverão ser providenciadas as medidas legalmente estabelecidas.

Com os melhores cumprimentos,

Pel' AEMITEQ

Responsável Técnico