



Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina
Instituto de Higiene e Medicina Social - Laboratório de Microbiologia de Águas

Director: Prof. Doutor Salvador Massano Cardoso

PARA:
FREGUESIA DE VERMOIL
RUA JOÃO DE BARROSN Nº 32
3105-442 VERMOIL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº79809

Requisitante: FREGUESIA DE VERMOIL
Morada: RUA JOÃO DE BARROSN Nº 32
3105-442 VERMOIL

Dados da amostra Nº: 798

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	Data de colheita:	24-03-2009 12:05
Local da colheita:	27.II-3-AIFG-Outeiro da Ranha-Fonte da Praia	Data da recepção:	24-03-2009
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	24-03-2009
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	25-03-2009

R1

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Bactérias coliformes	0	U.F.C. / 100 ml	PE01, Ed1, Rev2
<i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C. / 100 ml	PE01, Ed1, Rev2
Cloro residual livre	0,26	mg / L	Fotometria

ISO - International Organization for Standardization
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
EN - Norma Europeia
U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 26-03-2009

A Responsável Técnica

Dr.ª Cláudia Duarte

A Supervisora

Dr.ª Acília Martins

Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.