

**AEMITEQ****ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE**

R. Cor. 2. Velga Sãos • Loreto • 3020-063 COIMBRA • Tel 239 49 47 45 / 6 • Fax 239 49 47 49 • NIPC 502541580

Instituição de Referência Pública



Amostra nº 20071519

Junta de Freguesia de Vermoil

Tipo de Amostra: Água consumo, (nao tratada)

Data de Entrada: 21/08/2007

Data de Colheita: 21/08/2007

Refº do Cliente: Fonte Cova Areia/Vermoil

Amostragem por: AEMITEQ

EN1, nº 70 - Outeiro da Ranha
3105-408 VERMOIL*Atenção: editar, Fonte
a site.
A nova Impressão da
oficinas de AEMITEQ
2007-9-07***BOLETIM DE ANÁLISE
TABELA DE RESULTADOS**

Parâmetro	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de realização	Método analítico usado
Alumínio	186	0,5	5,0	µg AVL	29/08/2007	PTE03-AA(e)-EPA200.9

Verificado por:

Coimbra, 30 de Agosto de 2007

Pel' O Director

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

Teresa Morgado
Assess. Direcção Técnica