

Fmuc

PARA:  
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento  
Largo do Cardal  
3100-440 POMBAL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº93907

Requisitante: MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento  
Morada: Largo do Cardal  
3100-440 POMBAL

Dados da amostra Nº: 939

Responsável pela colheita:	Laboratório	Data de colheita:	20-06-2007 8:00
Local da colheita:	Fonte Saúde	Data da recepção:	20-06-2007
Tipo de água:	Não determinada	Data de início da análise:	20-06-2007
Captação:	Não determinada	Data de fim da análise:	23-06-2007

R2

Parâmetro	Resultado	Valor paramétrico	Expressão dos resultados	Método
Microrganismos viáveis a 37°	Não Detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222
Microrganismos viáveis a 22°	Não Detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222
Bactérias coliformes	0	0	U.F.C. / 100 ml	Método Interno
<i>Escherichia coli</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	Método Interno
Enterococos	0	0	U.F.C. / 100 ml	ISO 7899-2
<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	Método Interno
Cor	0,06	20	mg/l	Fotometria
Cheiro	0	3	a 25°C	Diluição

ISO - International Organization for Standardization  
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water  
EN - Normas Europeias  
U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Água microbiologicamente:


Conforme o Dec. Lei 243/01

Data Emissão: 25-06-2007

A Responsável Técnica

  
Dr.ª Cláudia Duarte

A Supervisora

  
Dr.ª Acília Martins

Os resultados das análises referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Reprodução parcial proibida.