

Amostra nº 20072431

Município de Pombal

Tipo de Amostra: Agua consumo, (nao tratada)

Largo do Cardal

Data de Entrada: 19/12/2007

Data de Colheita: 19/12/2007

Refª do Cliente: F.Saúde/M.Ranha/Vermoil

3100 POMBAL

Amostragem por: AEMITEQ

(Contribuinte nº 506334562)

BOLETIM DE ANÁLISE
TABELA DE RESULTADOS

Parâmetro	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de realização	Método analítico usado
* Sabor	0	---	---	Fact.dil.25°C	19/12/2007	St.Mth. 2160
* Condutibilidade electrica	121	---	---	µS/cm(20°C)	21/12/2007	NP EN 27 888 (mod.)
pH	5,4	---	---	Unidades de pH	19/12/2007	PTE11- Pot.- NP 411
* Temperatura de medição do pH	19	---	---	°C	19/12/2007	Termometria
* Turvação	<LQ	---	0,50	UNT	19/12/2007	Fotom.EPA180.1(mod.)
* Oxidabilidade	<LQ	---	0,25	mg O ₂ /L	19/12/2007	Met. Interno
* Azoto amoniacal	<LQ	---	0,15	mg NH ₄ /L	7/01/2008	EAM- NP 730(mod.)
Nitrato	8	0,1	1,0	mg NO ₃ /L	19/12/2007	PTE07- Cl- EPA300.1
Manganésio	<LQ	1	10	µg Mn/L	21/12/2007	PTE24- ICP- EPA200.7
Nitrito	<LQ	0,002	0,030	mg NO ₂ /L	20/12/2007	PTE17- NP EN 26777
Alumínio	42	0,6	5,0	µg Al/L	6/02/2008	PTE03- AA(e)- EPA200.9
Ferro	<LQ	3	20	µg Fe/L	11/01/2008	PTE24- ICP- EPA200.7

[Notas]

<LQ - Parâm. não detect. ou, se presente, em concentr. inferior ao LQ.

Verificado por:



Coimbra, 7 de Fevereiro de 2008

 O Director

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)



Teresa Morgado

Assess. Direcção Técnica

- Os resultados constantes deste Boletim de Análise referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.
- Só é permitida a reprodução integral deste Boletim de Análise.
- A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação
- Os ensaios assinalados com ** foram sub-contratados e não são acreditados.

 Amostra nº 20072431
 Página nº 1 de 1