

**AEMITEQ****ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE**

R. Cor. J. Veiga Simão \* Loreto \* 3020-053 COIMBRA \* Tel 239 49 47 45 / 6 \* Fax 239 49 47 49 \* NIPC 502541580

Instituição de Utilidade Pública

accreditação

L0271  
Ensaíos

Amostra nº 20070435

Município de Pombal

Tipo de Amostra: Agua consumo, (nao tratada)

Largo do Cardal

Data de Entrada: 20/03/2007

Data de Colheita: 20/03/2007

Refª do Cliente: F.Saúde/M.Ranha/Vermoil

3100 POMBAL

Amostragem por: AEMITEQ

(Contribuinte nº 506334562)

**BOLETIM DE ANÁLISE**  
**TABELA DE RESULTADOS**

Parâmetro	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de realização	Método analítico usado
* Sabor	0	---	---	Fact.dil.25°C	20/03/2007	St.Mth. 2160
* Condutibilidade electrica	125	---	---	µS/cm(20°C)	20/03/2007	NP EN 27 888 (mod.)
pH	5,3	---	---	Unidades de pH	20/03/2007	PTE11- Pot.- NP 411
* Temperatura de medição do pH	19	---	---	°C	20/03/2007	Termometria
* Turvação	0,06	---	0,02	UNT	20/03/2007	Fotom.EPA180.1(mod.)
* Oxidabilidade	0,47	0,06	0,25	mg O <sub>2</sub> /L	21/03/2007	Tit.KMnO <sub>4</sub> Met.Interno
* Azoto amoniacal	<LQ	---	0,15	mg NH <sub>4</sub> /L	28/03/2007	EAM- NP 730
Nitrato	7,1	0,1	1,0	mg NO <sub>3</sub> /L	28/03/2007	PTE07- CI- EPA300.1
* Manganésio	<LQ	1	10	µg Mn/L	23/03/2007	ICP- EPA200.7
Nitrito	<LQ	0,002	0,030	mg NO <sub>2</sub> /L	20/03/2007	PTE17- NP EN 26777
Aluminio	57	0,6	5,0	µg Al/L	13/04/2007	PTE03- AA(e)- EPA200.9
* Ferro	<LQ	2	20	µg Fe/L	23/03/2007	ICP- EPA200.7

**[Notas]**

&lt;LQ - Parâm. não detect. ou, se presente, em concentr. inferior ao LQ.

Verificado por:

Coimbra, 18 de Abril de 2007

O Director

  
(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

- Os resultados constantes deste Boletim de Análise referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.
- Só é permitida a reprodução integral deste Boletim de Análise.
- A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação
- Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação
- Os ensaios assinalados com \*\* foram sub-contratados e não são acreditados.

Amostra nº 20070435  
Página nº 1 de 1