



ANÁLISE DE ÁGUA DE CONSUMO

INFORMAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DE VALOR(ES) PARAMÉTRICO(S)

Amostra nº 20102931

Tipo de Amostra: Água consumo,

- tratada
 não tratada

Data de entrada: 28 / 12 / 2010

Data de colheita: 28 / 12 / 2010

Refª do Cliente: 27-I.1

Amostragem por: AEMITEQ

Cliente

(cliente)

Associação de Captação do Outeiro da Ranha

Rua de Santa Clara, nº17

Outeiro da Ranha

3105-412 VERMOIL

Junta de Freguesia de Vermoil
 Entrada/Saida em 29/12/10
 Nº 604

Arquitetura e Crep.

Data de informação do incumprimento: 29 / 12 / 2010

*AFME DITAL E
 SITA
 2010-12-29*

Ex.mos Senhores

Conforme determina a ERSAR - Entidade Reguladora da Água e dos Resíduos, vimos informar-vos que a amostra de água de consumo acima identificada revelou valor(es) que viola(m) o(s) Valor(es) Paramétrico(s) estabelecido(s) pela legislação em vigor conforme se indica na tabela seguinte.

Parâmetro	Valor medido	Valor Paramétrico	Expressão do resultado	Data da conclusão
pH	5,9	6,5-9,0	Unidades de pH	28/12/10
[Notas]				

Mais se informa que deverão ser providenciadas as medidas legalmente estabelecidas.

Com os melhores cumprimentos,

Pe'l' AEMITEQ

Pedro Galvão
 Coordenador Técnico

Imp 14,3-B