

PARA:
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº178108

Requisitante: MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
Morada: Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

Dados da amostra Nº: 1781

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	Data de colheita:	18-11-2008 10:25
Local da colheita:	15.5-V.Nova-Vermoil-Sobral Rua Prof. José Antunes	Data da recepção:	18-11-2008
Tipo de água:	Tratada	Data de início da análise:	18-11-2008
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	21-11-2008

Parâmetro	Resultado	Valor paramétrico	Expressão dos resultados	Método
Microrganismos viáveis a 36°	Não Detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 2000
Microrganismos viáveis a 22°	Não Detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 2000
Bactérias coliformes	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01, Ed1, 2008
<i>Escherichia coli</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01, Ed1, 2008
Enterococos	0	0	U.F.C. / 100 ml	ISO 7899-2, 1999
<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	HPA W5:2005
Cloro residual livre	0,61		mg/L	Colorimetria (DPD)

ISO - International Organization for Standardization
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
EN - Norma Europeia
U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto


Data Emissão: 24-11-2008

A Responsável Técnica



Dr.ª Cláudia Duarte

A Supervisora



Dr.ª Acília Martins

Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.