

Fmuc

PARA:
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº145109

Requisitante: MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
Morada: Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

Dados da amostra Nº: 1451

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	Data de colheita:	21-07-2009
Local da colheita:	15.1- Venda Nova - Vermoil - Arneiro da Gafaria, Rua Combatentes, 37	Data da recepção:	21-07-2009
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	21-07-2009
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	24-07-2009

R2

Parâmetro	Resultado	Valor paramétrico	Expressão dos resultados	Método
Microrganismos viáveis a 36°	Não detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 1999
Microrganismos viáveis a 22°	2	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 1999
Bactérias coliformes	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev2
<i>Escherichia coli</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev2
Enterococos	0	0	U.F.C. / 100 ml	ISO 7899-2, 2000
<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	HPA W5:2005
Cloro residual livre**	0,28		mg/L	Fotometria


ISO - International Organization for Standardization
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
EN - Norma Europeia
U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto


Data Emissão: 24-07-2009

A Responsável Técnica



Dr.ª Cláudia Duarte

A Supervisora



Dr.ª Acília Martins

Os ensaios assinalados com ** não estão no âmbito da acreditação
A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação

Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.

Processado por computador
VITACAB
www.nelwbi.com

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Instituto de Higiene e Medicina Social
Rua Larga
3004-504 Coimbra PT
Telef: 239857793 Fax: 239820484

Página 1 de 1