Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina

Instituto de Higiene e Medicina Social - Laboratório de Microbiologia de Águas

Fmuc

Director: Prof. Doutor Salvador Massano Cardoso

PARA:
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Àgua e Saneamento
Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

RELATÓRIO DE ENSAIO **Nº91709**

Requisitante: MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Àgua e Saneamento
Morada: Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

Dados da amostra Nº: 917

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	**Data de colheita:**	21-04-2009 11:05
Local da colheita:	15.7-Venda Nova-Vermoil-Ext. Saúde de Vermoil	**Data da recepção:**	21-04-2009
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	**Data de início da análise:**	21-04-2009
Captação:	Furo	**Data de fim da análise:**	24-04-2009

R2

Parâmetro	Resultado	Valor paramétrico	Expressão dos resultados	Método
Microrganismos viáveis a 36º	Não detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 2000
Microrganismos viáveis a 22º	Não detectado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 2000
Bactérias coliformes	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01, Ed1, Rev2
Escherichia coli	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01, Ed1, Rev2
Enterococos	0	0	U.F.C. / 100 ml	ISO 7899-2, 1999
Clostridium perfringens	0	0	U.F.C. / 100 ml	HPA W5:2005
Cloro residual livre	0,55		mg/L	Fotometria

ISO - International Organization for Standardization
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
EN - Norma Europeia
U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global:	**Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto**

Data Emissão: 24-04-2009

A Responsável Técnica
Dr.ª Cláudia Duarte

A Supervisora
Dr.ª Aofia Martins

Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.