



Amostra nº 20090103

Município de Pombal

Tipo de Amostra: Água consumo, (tratada)

Largo do Cardal

Data de Entrada: 20/01/2009

Data de Colheita: 20/01/2009

Refª do Cliente: 15.10-Venda Nova/Vermoil

3100 POMBAL

Amostragem por: CLIENTE

(Contribuinte nº 506334562)

BOLETIM DE ANÁLISE
TABELA DE RESULTADOS

Parâmetro	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de conclusão	Método analítico usado
* Cheiro	0	---	---	Fact.dil.25°C	20/01/2009	MI(06/01/11)Diluição
* Sabor	0	---	---	Fact.dil.25°C	20/01/2009	MI(06/01/11)Diluição
* Condutibilidade eléctrica	119	---	---	µS/cm(20°C)	20/01/2009	MI(05/12/28)EN27888
pH	7,1	---	---	Unidades de pH	20/01/2009	PTE11 (06/05/22)
* Temperatura de medição do pH	17	---	---	°C	20/01/2009	Termometria
Turvação	0,52	0,07	0,50	UNT	20/01/2009	PTE29 (08/09/03)
Cor	<LQ	0,5	5,0	mg Pt- Co/L	21/01/2009	PTE27 (07/06/15)
* Oxidabilidade	<LQ	---	0,25	mg O ₂ /L	22/01/2009	MI(06/03/24)KMnO ₄
* Azoto amoniacal	<LQ	---	0,15	mg NH ₄ /L	22/01/2009	MI(07/06/19)NP730
Nitrato	5,7	0,1	1,0	mg NO ₃ /L	26/01/2009	PTE07 (08/10/11)
Manganésio	<LQ	1	10	µg Mn/L	27/01/2009	PTE24 (08/10/15)

[Notas]

<LQ - Parâm. não detect. ou, se presente, em concentr. inferior ao LQ. Cliente contrata amostragem ao LMA/FMUC.
Local de colheita: Rua da Fonte, nº 10
Palão - Meirinhas.

Verificado por:

Coimbra, 28 de Janeiro de 2009

Pel' O Director

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

Teresa Morgado
Assess. Direcção Técnica