



Amostra nº 20132731

Freguesia de Vermoil

Tipo de Amostra: Agua consumo, (tratada)

Rua João de Barros, nº 32  
3105-442 VERMOIL

Data de Entrada: 26/12/2013

Data de Colheita: 26/12/2013

Refª do Cliente: 27-II.1-AIFG

Amostragem por: AEMITEQ

PTE 44 (2011-02-08)  
ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006.

(Contribuinte nº 507674065)

- Afixar RDM + S12  
- Encaminhar P/COMP + AT.  
24-1-10

BOLETIM DE ANÁLISE  
TABELA DE RESULTADOS

Parâmetro	Método analítico usado	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de conclusão
** Bactérias coliformes *		0)				
** Escherichia coli *		0)				
Cloro residual livre	PTE51 (2011-08-08) NP 4307-2:1994	0,27	0,01	0,10	mg Cl <sub>2</sub> /L	26/12/2013

[Notas]

o) - Resultado em relatório anexo, emitido pelo Lab. subcontratado.

Parâmetros microbiológicos sub-contratados ao LMA - FMUC.  
Local de colheita: Outeiro da Ranha Escola Primária.

Verificado por:

Coimbra, 30 de Dezembro de 2013

pel' O Director

/

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

Teresa Morgado  
Assess. Direcção Técnica