



PARA:  
Freguesia de Vermoil  
Rua João de Barros, Nº 32  
3105 – 442 Vermoil

**RELATÓRIO DE ENSAIO**

**Nº 89813**

Requisitante: AEMITEQ  
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO  
LORETO  
3020-053 COIMBRA

**Dados da amostra Nº: 898**

Responsável pela colheita:	Cliente	Data de colheita:	28-05-2013
Local da colheita:	Refª 20131184-27-II.1 (AIFG) – Outeiro da Ranha – Escola Primária	Data da recepção:	28-05-2013
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	28-05-2013
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	29-05-2013

**R 1**

**Observações:** <sup>(a)</sup> Parâmetro fornecido pelo cliente. Método Acreditado: PTE51(2011-08-08) NP4307-2:1994

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Determinação de Cloro residual livre <sup>(a)</sup>	0,36	mg/l Cl <sub>2</sub>	---


ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


**Apreciação Global:**

**Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto**

**Data Emissão: 29-05-2013**

A Responsável Técnica

  
Dr.ª Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com \*\* não estão no âmbito da acreditação  
Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.