STE

ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE
R Cor. J. Veiga Simão * Loreto * 3020-053 COIMBRA * Tel 239 49 47 45 / 6 * Fax 239 49 47 49 * NIPC 502541580 Instituição de Utilidade Pública

L0271 Ensaios

Amostra nº 20132518

Tipo de Amostra: Agua consumo, (tratada)
Data de Entrada: 26/11/2013
Data de Colheita: 26/11/2013
Refª do Cliente: 27-I.5 (ACOR)
Amostragem por: AEMITEQ
PTE 44 (2011-02-08)
ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006.

Freguesia de Vermoil

Rua João de Barros, nº 32
3105-442 VERMOIL

Junta de Freguesia de Vermoil
Entrada/Saída em 10/12/13
Nº 469

(Contribuinte nº 507674065)

Fecal Coliformes Ident + Bact.
Aff. Positiva + Sin
12-12-13

BOLETIM DE ANÁLISE

TABELA DE RESULTADOS

	Parâmetro	Método analítico usado	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de conclusão
**	Bactérias coliformes *		o)				
**	Escherichia coli *		o)				
	Cloro residual livre	PTE51 (2011-08-08) NP 4307-2:1994	0,13	0,01	0,10	mg Cl_2/L	26/11/2013

[Notas]

o) - Resultado em relatório anexo, emitido pelo Lab. subcontratado.

Parâmetros microbiológicos sub-contratados ao LMA - FMUC.
Local de colheita: Outeiro da Ranha
Rua Fernandes Tomás-Casa Particular.

Verificado por: MRD

Coimbra, 28 de Novembro de 2013

Pel'O Director

/

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

MRD

Teresa Morgado
Assess. Direcção Técnica

[redacted]
- Só é permitida a reprodução integral deste Boletim de Análise.
[redacted]
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação
- Os ensaios assinalados com ** foram sub-contratados e [redacted] são acreditados.

Imp 14.1-C