

Amostra nº 20130891

Freguesia de Vermoil

Tipo de Amostra: Agua consumo, (tratada)

Rua João de Barros, nº 32

Data de Entrada: 23/04/2013

3105-442 VERMOIL

Data de Colheita: 23/04/2013

Refª do Cliente: 27-II.5 (AIFG)

Amostragem por: AEMITEQ

PTE 44 (2011-02-08)

ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006.

(Contribuinte nº 507674065)

BOLETIM DE ANÁLISE
TABELA DE RESULTADOS

Parâmetro	Método analítico usado	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de conclusão
** Bactérias coliformes *		o)				
** Escherichia coli *		o)				
Cloro residual livre	PTE51 (2011-08-08) NP 4307-2:1994	0,26	0,01	0,10	mg Cl ₂ /L	23/04/2013

[Notas]

o) - Resultado em relatório anexo, emitido pelo Lab. subcontratado.

 Local de colheita: Outeiro da Ranha
 Rua Santa Clara-Fonte da Ranha.

Verificado por:



Coimbra, 26 de Abril de 2013

Pel' O Director

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)


 Teresa Morgado
 Assess. Direcção Técnica