



PARA:
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
Largo do Cardal
3100-440 POMBAL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº 61013

Requisitante: AEMITEQ
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO
LORETO
3020-053 COIMBRA

Dados da amostra Nº: 610

Responsável pela colheita:	Ciente.	Data de colheita:	16-04-2013
Local da colheita:	Refº 20130814-F. Saúde/Matos Ranha-Vermoil	Data da recepção:	16-04-2013
Tipo de água:	Água para consumo humano não tratada	Data de início da análise:	16-04-2013
Captação:	Nascente	Data de fim da análise:	17-04-2013

R 1

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 18-04-2013

A Responsável Técnica


Drª Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com ** não estão no âmbito da acreditação

Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.