

Fmuc

PARA:  
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento  
Largo do Cardal  
3100-440 POMBAL

**RELATÓRIO DE ENSAIO**

Requisitante: AEMITEQ  
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO  
LORETO  
3020-053 COIMBRA

Nº 56614

Dados da amostra Nº: 566

Responsável pela colheita: Técnico de Laboratório  
Local da colheita: Refº 20140695 – F. Saúde/Matos Ranha - Vermoil  
Tipo de água: Água para consumo humano não tratada  
Captação: Nascente

Data de colheita: 15-04-2014 07:40h  
Data da receção: 15-04-2014  
Data de início da análise: 15-04-2014  
Data de fim da análise: 15-04-2014

**Observações:**

Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e PE07, Ed01, Rev05

R1

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3

ISO - International Organization for Standardization, SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

**Apreciação Global:**

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 16-04-2014

P16

A Responsável Técnica

*Cláudia Duarte*  
Drª Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com \*\* não estão no âmbito da acreditação  
Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.