



ANÁLISE DE ÁGUA DE CONSUMO
INFORMAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DE VALOR(ES) PARAMÉTRICO(S)

Amostra nº 20121862

(cliente)

Tipo de Amostra: Água consumo, tratada
 não tratada

Associação de Captação do Outeiro da Ranha

Data de entrada: 25 / 09 / 2012

Data de colheita: 25 / 09 / 2012

Refª do Cliente: 27-I.2 (ACOR)

Amostragem por: AEMITEQ

Cliente

Rua Santa Clara, nº 17-Outeiro da Ranha
3105-412 VERMOIL

Data de informação do incumprimento: 26 / 09 / 2012

Ex.mos Senhores

Conforme determina a ERSAR - Entidade Reguladora da Água e dos Resíduos, vimos informar-vos que a amostra de água de consumo acima identificada revelou valor(es) que viola(m) o(s) Valor(es) Paramétrico(s) estabelecido(s) pela legislação em vigor conforme se indica na tabela seguinte.

Parâmetro	Valor medido	Valor Paramétrico	Expressão do resultado	Data de conclusão
pH	5,8	6,5-9,0	Unidades de pH	25/09/12

[Notas]

Amostragem subcontrata pela AEMITEQ ao LMA/FMUC.

Mais se informa que deverão ser providenciadas as medidas legalmente estabelecidas.

Com os melhores cumprimentos,

Pel' AEMITEQ

Pedro Galvão Nogueira
Gestor da Qualidade