



Amostra nº 20122001

Freguesia de Vermoil

Tipo de Amostra: Água consumo, (tratada)

Data de Entrada: 23/10/2012

Data de Colheita: 23/10/2012

Refª do Cliente: 27-II.3 (AIFG)

Amostragem por: AEMITEQ

Rua João de Barros, nº 32  
3105-442 VERMOIL

(Contribuinte nº 507674065)

**BOLETIM DE ANÁLISE**  
TABELA DE RESULTADOS

Parâmetro	Método analítico usado	Valor medido	Limite de deteção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de conclusão
Bactérias coliformes *		0)				
Escherichia coli *		0)				
Cloro residual livre		0)				

**[Notas]**

- o) - Resultado em relatório anexo, emitido pelo Lab. subcontratado. Colheita e análise microbiol. subcontratados ao LMA-FMUC (ensaios acreditados).  
Local de colheita: Outeiro da Ranha  
Rua da Praia.

Verificado por:

Coimbra, 25 de Outubro de 2012

Pel' O Director

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

  
Assess. Direcção Técnica



fmuc

PARA:  
Freguesia de Vermoil  
Rua João de Barros, N° 32  
3105 – 442 Vermoil

RELATÓRIO DE ENSAIO

N° 189512

Requisitante: AEMITEQ  
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO  
LORETO  
3020-053 COIMBRA

Dados da amostra N°: 1895

Responsável pela colheita:	LMA - FMUC	Data de colheita:	23-10-2012 10:50
Local da colheita:	Refª 20122001-27-II.3 (AIFG)-Outeiro da Ranha – Rua da Praia	Data da recepção:	23-10-2012
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	23-10-2012
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	24-10-2012

R 1

Observações: Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e ISO 5667-5:2006 (Acreditado)

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Determinação de Cloro residual livre	0,51	mg/l Cl <sub>2</sub>	PE09, Ed01, Rev02

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, EN - Norma Europeia, U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 25-10-2012

A Responsável Técnica

Drª Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com \*\* não estão no âmbito da acreditação  
Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.