



PARA:
FREGUESIA DE VERMOIL
RUA JOÃO DE BARROSN Nº 32
3105-442 VERMOIL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº151712

Requisitante: FREGUESIA DE VERMOIL
Morada: RUA JOÃO DE BARROSN Nº 32
3105-442 VERMOIL

Dados da amostra Nº: 1517

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	Data de colheita:	28-08-2012 8:55
Local da colheita:	27 - II - 2 - A.I.F.Q. - Outeiro Ranha - R. Carvalhos	Data da recepção:	28-08-2012
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	28-08-2012
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	29-08-2012

Observações: Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e ISO 5667-5:2006 (Acreditado)

R1

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev3
Determinação de Cloro residual livre	0,23	mg/L Cl ₂	PE09, Ed01, Rev0

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global: Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 30-08-2012

A Responsável Técnica

Dr.ª Cláudia Duarte