

**AEMITEQ****ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE**

R. Cor. J. Veiga Simão \* Loreto \* 3020-053 COIMBRA \* Tel 239 49 47 45 / 6 \* Fax 239 49 47 49 \* NIPC 502541580



Instituição de Utilidade Pública

**Amostra nº 20102415**

Município de Pombal

Tipo de Amostra: Agua consumo, (tratada)

Largo do Cardal

Data de Entrada: 19/10/2010

Data de Colheita: 19/10/2010

Refª do Cliente: 15.1-Venda Nova/Vermoil

3100 POMBAL

Amostragem por: AEMITEQ

[PTE 44 (09/12/07) acreditado]

(Contribuinte nº 506334562)

**BOLETIM DE ANÁLISE**  
**TABELA DE RESULTADOS**

Parâmetro	Valor medido	Limite de detecção	Limite de quantificação	Expressão do resultado	Data de conclusão	Método analítico usado
Cheiro	<1	---	---	Fact.dil.25°C	22/10/2010	PTE43 (09/12/03)
Sabor	<1	---	---	Fact.dil.25°C	22/10/2010	PTE43 (09/12/03)
Condutibilidade eléctrica	118	---	13,5	µS/cm(20°C)	19/10/2010	PTE30 (09/12/04)
pH	7,2	---	---	Unidades de pH	19/10/2010	PTE11 (06/05/22)
Temperatura de medição do pH	21	---	---	°C	19/10/2010	Termometria
Turvação	2,0	0,05	0,50	UNT	19/10/2010	PTE29 (09/10/20)
Cor	<LQ	1,3	5,0	mg Pt- Co/L	19/10/2010	PTE27 (09/09/21)
Oxidabilidade	<LQ	0,03	0,25	mg O <sub>2</sub> /L	20/10/2010	PTE15 (09/12/04)
Azoto amoniacal	<LQ	0,02	0,15	mg NH <sub>4</sub> /L	21/10/2010	PTE26 (09/12/04)
Nitrato	7,0	0,2	1,0	mg NO <sub>3</sub> /L	29/10/2010	PTE07 (08/10/11)
Manganésio	<LQ	2	10	µg Mn/L	27/10/2010	PTE24 (09/02/03)

**[Notas]**

&lt;1 - Significa ausência de percepção.

Local de colheita: Rua Combatentes, 37

&lt;LQ - Parâm. não detect. ou, se presente, em concentr. inferior ao LQ.

Arneiros da Gafaria - Vermoil.

Verificado por:

Coimbra, 29 de Outubro de 2010

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

  
Pedro Galvão Nogueira  
Gestor de Qualidade