

PARA:  
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento  
Largo do Cardal  
3100-440 POMBAL

**RELATÓRIO DE ENSAIO**

Nº 177814

Requisitante: AEMITEQ  
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO  
LORETO  
3020-053 COIMBRA

**Dados da amostra Nº: 1778**

Responsável pela colheita:	Técnico de Laboratório	Data de colheita:	04-11-2014 08:20h
Local da colheita:	Refº 20141641- 15.4 – Venda Nova/Vermoil – Chã de Baixo – Rua Central, Nº 73	Data da receção:	04-11-2014
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	04-11-2014
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	05-11-2014

R 1

**Observações:** Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e PE07, Ed01, Rev05

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Determinação de Cloro residual livre	0,36	mg/l Cl <sub>2</sub>	PE09,Ed01,Rev03


ISO - International Organization for Standardization; SMCWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


**Apreciação Global:**

**Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto**

**Data Emissão: 05-11-2014**

A Responsável Técnica

  
Dr. Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com \*\* não estão no âmbito da acreditação  
Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.