



Telef.: 232817817  
Fax: 232817819



Relatório nº 99771/2019 Pg 1/1

**ALS Controlvet**

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 22-05-2019

N.º de Análise: H / 8751 / 19  
Data Colheita: 21-05-2019  
Data Receção: 21-05-2019  
Data Início Ensaio: 21-05-2019  
Data Fim Ensaio: 22-05-2019  
Código Cliente: 5978 EG

Exmo(s) Sr(s):  
Município de Pombal  
LARGO DO CARDAL  
POMBAL  
3100-440 POMBAL

Unidade: Fontanários: F. Saúde/Matos da Ranha

**Identificação da Amostra:**

**85492 / 19**

Produto: Águas abastecimento e consumo Acondicionamento: Frasco  
Referência: Fontanários: F. Saúde/Matos da Ranha Hora Recolha: 14h40  
A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e IGL 16.19 e está acreditada.

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Apreciação
Contagem de Coliformes	ISO 9308-1:2014	0	ufc/100mL			=0 [978]	C
Contagem de Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	0	ufc/100mL			=0 [978]	C

Critério: [978] - Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro para a classe de produtos Águas de consumo  
Esta apreciação não está incluída no âmbito da acreditação.

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

*Dina Loureiro*

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação.