



Telef.: 232817817  
Fax: 232817819



L0224  
Ensaios

**ALS Controlvet**

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

**Relatório nº 196239/2018 Pg 1/1**

Data Emissão: 19-09-2018

N.º de Análise: H / 16043 / 18  
Data Colheita: 18-09-2018  
Data Receção: 18-09-2018  
Data Início Ensaio: 18-09-2018  
Data Fim Ensaio: 19-09-2018  
Código Cliente: 5978 EG

Exmo(s) Sr(s):  
Município de Pombal  
LARGO DO CARDAL  
POMBAL  
3100-440

POMBAL

Requerente:  
Unidade: Fontanários: F. Saúde/Matos da Ranha

**Identificação da Amostra:**

**155901 / 18**

Produto: Água de Consumo Hora Recolha: 15h15  
Acondicionamento: frasco Local: Fonte da Saúde/Matos da Ranha  
A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e IGL 16.19 e está acreditada.

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Apreciação
Contagem de Coliformes	ISO 9308-1:2014	1	ufc/100mL			=0 [978]	NC
Contagem de Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	0	ufc/100mL			=0 [978]	C

Critério: [978] - Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro para a classe de produtos Águas de consumo  
Esta apreciação não está incluída no âmbito da acreditação.

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.  
O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.  
Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.  
Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.  
Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação.  
A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador

*Elisa Maia*

Técnica Superior Laboratório  
Elisa Maia