



PARA:  
Freguesia de Vermoil  
Rua João de Barros, N° 32  
3105 – 442 Vermoil

RELATÓRIO DE ENSAIO

N° 89713

Requisitante: AEMITEQ  
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO  
LORETO  
3020-053 COIMBRA

Dados da amostra N°: 897

Responsável pela colheita: Cliente  
Local da colheita: Ref° 20131183-27-I.3- (ACOR)- Outeiro da Ranha – Rua de Santa Clara  
Tipo de água: Água para consumo humano tratada  
Captação: Furo  
Data de colheita: 28-05-2013  
Data da recepção: 28-05-2013  
Data de início da análise: 28-05-2013  
Data de fim da análise: 29-05-2013

R 1

Observações: <sup>(a)</sup> Parâmetro fornecido pelo cliente. Método Acreditado: PTE51(2011-08-08) NP4307-2:1994

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Determinação de Cloro residual livre <sup>(a)</sup>	<LQ*(0,10)	mg/l Cl <sub>2</sub>	---

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

\* < LQ (Limite de Quantificação)

Data Emissão: 29-05-2013

A Responsável Técnica

  
Dr. Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com \*\* não estão no âmbito da acreditação  
Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.