

PARA:  
FREGUESIA DE VERMOIL  
RUA JOÃO DE BARROSN Nº 32  
3105-442 VERMOIL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº171810

Requisitante: FREGUESIA DE VERMOIL  
Morada: RUA JOÃO DE BARROSN Nº 32  
3105-442 VERMOIL

Dados da amostra Nº: 1718

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	Data de colheita:	26-10-2010 8:30
Local da colheita:	27.1 - 3 - ACOR - Outeiro da Ranha - Rua STª Clara	Data da recepção:	26-10-2010
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	26-10-2010
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	27-10-2010

Observações: Amostragem e Cloro Residual subcontratados a Laboratório Acreditado

R1


Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Bactérias coliformes	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev2
<i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev2
Cloro residual livre**	0,28	mg / L	Fotometria

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

Apreciação Global: Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 27-10-2010

A Responsável Técnica

  
Dr.ª Cláudia Duarte

ISQ124-4

Os ensaios assinalados com \*\* não estão no âmbito da acreditação

A amostragem não se encontra incluída no âmbito da acreditação

Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.