ANÁLISE DE ÁGUA DE CONSUMO
INFORMAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DE VALOR(ES) PARAMÉTRICO(S)

Amostra nº 20111456

Tipo de Amostra: Agua consumo, ☒ tratada ☐ não tratada

Data de entrada: 28 / 06 / 2011
Data de colheita: 28 / 06 / 2011
Refª do Cliente: 27-I.2
Amostragem por: ☐ AEMITEQ ☒ Cliente

(cliente)
Associação de Captação do Outeiro da Ranha
Rua de Santa Clara, nº17
Outeiro da Ranha
3105-412 VERMOIL

Data de informação do incumprimento: 8 /07 /2011

Ex.mos Senhores

Conforme determina a ERSAR – Entidade Reguladora da Água e dos Resíduos, vimos informar-vos que a amostra de água de consumo acima identificada revelou valor(es) que viola(m) o(s) Valor(es) Paramétrico(s) estabelecido(s) pela legislação em vigor conforme se indica na tabela seguinte.

Parâmetro	Valor medido	Valor Paramétrico	Expressão do resultado	Data da colheita
Nitrato	53	50	Mg NO_3/L	8/0711

[Notas]	Cliente contrata amostragem ao LMA/FMUC.

Mais se informa que deverão ser providenciadas as medidas legalmente estabelecidas.

Com os melhores cumprimentos,

Pel' ÆMITEQ

Pedro Galvão Nogueira
Gestor da Qualidade

PATRÍCIA,

COMUNICAR IMEDIATAMENTE A:
→ DELEGADO DE SAÚDE;
→ ERSAR;
→ CMP;
→ ASSOCIAÇÃO.

AFIXAR:
→ EDITAL
→ SITE

2011-7-8

Imp 14.3-B