



ANÁLISE DE ÁGUA DE CONSUMO

INFORMAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DE VALOR(ES) PARAMÉTRICO(S)

Amostra nº 20110458

Tipo de Amostra: Água consumo,

- tratada
 não tratada

Data de entrada: 22 / 02 / 2011

Data de colheita: 22 / 02 / 2011

Refª do Cliente: 27-I.1 (ACOR)

Amostragem por: AEMITEQ

Cliente

(cliente)

Associação de Captação do Outeiro da Ranha

Rua de Santa Clara, nº17

Outeiro da Ranha

3105-412 VERMOIL

*HEFEX 2012 EDITAL + Site
 RECONSTITUIÇÃO ASSOC. + EMP
 2011-2-24*

Junta de Freguesia de Vermoil
 Entrada/Saida em 23/2/11
 Nº 44

Data de informação do incumprimento: 22 / 02 / 2011

Ex.mos Senhores

Conforme determina o IRAR – Instituto Regulador da Água e dos Resíduos, vimos informar-vos que a amostra de água de consumo acima identificada revelou valor(es) que viola(m) o(s) Valor(es) Paramétrico(s) estabelecido(s) pela legislação em vigor conforme se indica na tabela seguinte.

Parâmetro	Valor medido	Valor Paramétrico	Expressão do resultado	Data de análise
pH	5,9	6,5 - 9,0	UNIDADES de pH	22/02/11

(Notas)

Cliente contrata amostragem ao I,MA/FMUC.

Mais se informa que deverão ser providenciadas as medidas legalmente estabelecidas.

Com os melhores cumprimentos,

Pe'l AEMITEQ

Carimbo e Assinatura
 2011-02-22 10:15

Imp 14.3-B

ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE
 P. Cop. J. Vnigen Simão, Lornã - 3020-053 COIMBRA
 Tel:239 494 745 - Fax:239 064 829 - geral@innova.pt www.aemiteq.pt