

**AEMITEQ****ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE**

R. Cor. J. Veiga Simão * Loreto * 3020-053 COIMBRA * Tel 239 49 47 45 / 6 * Fax 239 49 47 49 * NIPC 502541580



Instituição de Utilidade Pública

TABELA DE RESULTADOS

(Continuação)

| Parâmetro | Método analítico usado | Valor medido | Limite de detecção | Limite de quantificação | Expressão do resultado | Data de conclusão |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Triclopir | PTE45 (2009-09-02) EPA 555:1992 | <LQ | 0,03 | 0,10 | µg/L | 11/07/2012 |

[Notas]

<1 - Significa ausência de percepção.

<LQ - Parâm. não detect. ou, se presente, em concentr. inferior ao LQ.

Cliente contrata amostragem ao LMA/FMUC.

Verificado por:

Coimbra, 2 de Agosto de 2012

Pel' O Director

(Prof. Doutor A. Rocha Gonçalves)

 Teresa Morgado
 Direcção Técnica