

PARA:  
MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento  
Largo do Cardal  
3100-440 POMBAL

**RELATÓRIO DE ENSAIO**

**Nº198011**

**Requisitante:** MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento  
**Morada:** Largo do Cardal  
3100-440 POMBAL

**Dados da amostra Nº: 1980**

<b>Responsável pela colheita:</b>	Técnico do Laboratório	<b>Data de colheita:</b>	18-10-2011 8:25
<b>Local da colheita:</b>	15.3 - Venda Nova - Vermoil - Canaveira - Rua Fonte, 55	<b>Data da recepção:</b>	18-10-2011
<b>Tipo de água:</b>	Água para consumo humano tratada	<b>Data de início da análise:</b>	18-10-2011
<b>Captação:</b>	Furo	<b>Data de fim da análise:</b>	21-10-2011

**Observações:** Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e ISO 5667-5:2006 (Acreditado)

**R2**


Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Microorganismos viáveis a 36°C	Não detectado	U.F.C./ml	ISO 6222, 1999
Microorganismos viáveis a 22°C	Não detectado	U.F.C./ml	ISO 6222, 1999
Bactérias Coliformes	0	U.F.C./100ml	PE01,Ed1,Rev3
<i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C./100ml	PE01,Ed1,Rev3
Cloro Residual	0,46	mg/l	PE09, Ed01, Rev0

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias

**Apreciação Global:** **Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto**

**Data Emissão:** 24-10-2011

A Responsável Técnica

  
Dr.ª Cláudia Duarte