

PARA:
 AEMITEQ
 RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO
 LORETO
 3020-053 COIMBRA

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº170214

Requisitante: AEMITEQ
Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO
 LORETO
 3020-053 COIMBRA

Dados da amostra Nº: 1702

Responsável pela colheita:	Técnico do Laboratório	Data de colheita:	21-10-2014 9:50
Local da colheita:	Ref. 20141551	Data da recepção:	21-10-2014
Tipo de água:	Água para consumo humano tratada	Data de início da análise:	21-10-2014
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	24-10-2014

Observações: Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e PE07, Ed01, Rev05

Controlo de Inspeção

Parâmetro	Resultado	Valor paramétrico	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Microrganismos viáveis a 36°	Não detetado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 1999
Pesquisa e Quantificação de Microrganismos viáveis a 22°	Não detetado	Sem alteração anormal	U.F.C. / ml	ISO 6222, 1999
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de Enterococos	0	0	U.F.C. / 100 ml	ISO 7899-2, 2000
Pesquisa e Quantificação de <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	U.F.C. / 100 ml	PE06, Ed01, Rev04
Determinação de Cloro residual livre	0,28		mg/L Cl2	PE09, Ed01, Rev03

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 24-10-2014

A Responsável Técnica


 Dr.ª Cláudia Duarte



ISO124-4

Os ensaios assinalados com ** não estão no âmbito da acreditação
 Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.

Processado por computador

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
 Instituto de Higiene e Medicina Social
 Rua Larga
 3004-504 Coimbra PT
 Telef: 239857753 Fax:

Página 1 de 1